

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь ул. Дарвина, д. 12

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кимры ул. Шевченко, д. 39, тел. 3-19-32

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54 / 1 / 29
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МОУ Горницкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области.
«Образовательный центр» Ястребовой Татьяне Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Кимры и Кимрского района по пожарному надзору Пушкаренко Д.М.

№ 54 от «23» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «29» июля 2019 г. по 12 ч. 00 мин.
«20» августа 2019 г.

проведена проверка Государственным инспектором по пожарному надзору по г. Кимры и Кимрскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Евменовым Олегом Валентиновичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Здания, помещений и территории МОУ Горницкая СОШ

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Тверская область Кимрский район с. Горницы пер. Садовый, 1

совместно с директором МОУ Горницкая СОШ Ястребовой Татьяной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Строк устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В нескольких помещениях здания школы потолок отделан потолочной плиткой с неизвестным классом пожарной опасности материала (КМ). необходимо предоставить сертификаты. При несоответствии требуемым величинам КМ, потолочную плитку демонтировать.	ФЗ-69 от 21.12.94 ст. 20, ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.ст. 4, 6, 134, табл. 28	01.12.2019 г.	
2	В здании школы имеющиеся планы эвакуации выполнить в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009	ФЗ-69 от 21.12.94 ст. 20; ФЗ-123 от 22.07.2008 статьи 6,4, ГОСТ 12.2.143-2009	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Кимры и
Кимрскому району Евменов О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)



" 20 " августа 20 19 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)

Директор МОУ Горицкая СОШ Ястребова Т.Ю.

_____ (должность, фамилия, инициалы)

" 20 " августа 20 19 г.