

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области

области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

ул. Гагина 32/2, г. Чайковский, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

ТО Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Кашинском
городском округе Тверской области.

Nº 851

г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2 « 20 » сентября 2021 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Яшиной Анастасией Сергеевной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия; выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» сентября 2021 г. №11/18

в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр» (МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр»)

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует личная медицинская книжка на гардеробщицу Родионову Л.Е. (представлен паспорт здоровья). Не представлены сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическом обследовании на брюшной тиф у следующих сотрудников: Аникиной Л.В., Белоусовой Ж.В., Бечайкиной В.В., Беляковой О.Л., Гусарова В.А., Дорофеевой О.И., Козлова А.И., Козловой О.Н., Козловой Т.Н., Котовой И.В., Кузьминой С.Ю., Одноколенко С.О., Рудаковой С.С., Корниловской С.Ю., Лазаревой З.В., Постновой А.А.; сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций у следующих сотрудников: Бородина Е.Е., Гусаровой И.В., Зуевой Л.А., Лутовой А.С., Лопаткина В.И., Меньшовой Н.П., Пономаревой Л.И., Шишковой Т.В.; нарушен срок прохождения периодического медицинского осмотра у Калининой Р.З. (в личной медицинской книжке дата

исследований крови на сифилис, мазков на гонорею, исследований на гельминтозы, флюорография 24.03.2020г.); нарушен срок прохождения флюорографии у Козловой О.Н. (в личной медицинской книжке дата последнего обследования 24.03.2020г.); нарушены сроки вакцинации АДС у следующих сотрудников: Гугуниной А.Г (в личной медицинской книжке дата последней вакцинации 27.03.2008г.), Калининой Н.Ю. (в личной медицинской книжке дата последней вакцинации 18.02.2010г.), Лазаревой З.В. (в личной медицинской книжке дата последней вакцинации 22.10.2001г.); отсутствуют сведения о вакцинации АДС у: Гусарова В.А., Зуевой Л.А., Козловой Т.Н., Родионовой Л.Е.; отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В и кори у: Зуевой Л.А., Козловой Т.Н., Пономаревой О.С., Родионовой Л.Е.; отсутствует сведения о ревакцинации против кори у: Белоусовой Ж.В. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 20.04.2018г.), Беляковой О.Л. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 12.10.2015г.), Бородина Е.Е. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 21.02.2019г.), Козлова А.И. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 24.01.2012г.), Меньшовой Н.П. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 24.01.2012г.), Рудаковой С.С. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 24.01.2012г.), Ястребовой Т.Ю. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 17.05.2019г.); отсутствуют сведения о ревакцинации гепатита В у: Беляковой О.Л. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 12.04.2019г.), Бородина Е.Е. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 12.04.2019г.), Рудаковой С.С. (в личной медицинской книжке дата вакцинации 12.04.2019г.).

2. В нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель не обеспечена цветовой маркировкой в: кабинетах для 4-го и 2-го классов, кабинете математики, кабинете русского языка и литературы (отсутствует маркировка на стульях), кабинете биологии и географии, кабинете ОБЖ, (отсутствует маркировка на столах и стульях).
3. В нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в данных кабинетах интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены.
4. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки некоторых помещений МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр» имеют дефекты, повреждения, следы протеканий, признаки поражений грибком, отделку не допускающие проведение влажной обработки и дезинфекцию, а именно: в кабинете группы продленного дня потолок отделан потолочной плиткой, которая частично отходит, стены оклеены обоями местами отошли; в лаборантской кабинета химии и физики на потолке и стенах отслоение краски, трещины, грибок; в кабинете биологии и географии на стенах и потолке трещины; в лаборантской кабинета русского языка и литературы на стенах отслоение краски, трещины, выбита штукатурка, на потолке следы протеканий; в кабинете черчения плинтус между стеной и потолком отошел (висит); в кабинете истории и обществознания на стенах отслоение краски, выбита штукатурка; в кабинете технологии мальчиков на потолке следы протеканий, выбита штукатурка (дыра); в коридоре 2-го этажа

перед кабинетом ОБЖ на потолке и стене следы протеканий, грибок; в музее на стене у окна выбита штукатурка; в рекреации около актового зала на потолке следы протеканий; дверной проем раздевалки для девочек трещины, выбита штукатурка; в спортивной зале на потолке следы протеканий, грибок; в обеденном зале пищеблока на потолке и стенах грибок, между стеной и потолком трещина, отслоение краски; в моечной на стене плитка и штукатурка местами выбита; в горячем цехе на стенах отслоение краски, трещины, на вытяжной трубе краска местами отслоилась.

5. В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях полы имеют дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в кабинете химии и физики линолеум с нарушением целостности, в лаборантской на полу отслоение краски; в лаборантской кабинета русского языка и литературы на полу отслоение краски; в кабинете психолога на полу трещины; в раздевалке для мальчиков при спортивном зале на полу плитка выбита.
6. В нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения обследования источники искусственного освещения (софиты над классными досками) находились в неисправном состоянии в кабинете для 4 класса, кабинете физики и химии, кабинете черчения, кабинете истории и обществознания.
7. В нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальных классов, лаборантская кабинета химии и физики, кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», (нужное подчеркнуть)

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению Горацкая средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр» (МОУ Горацкая СОШ «Образовательный центр»), юридический адрес: 171540, Тверская область, Кимрский район, Горацкое сельское поселение, с. Горацы, пер. Садовый, д.1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Всем сотрудникам МОУ Горацкая СОШ «Образовательный центр» иметь личные медицинские книжки; в ЛМК иметь сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическом обследовании на брюшной тиф; соблюдать сроки прохождения периодических медицинских осмотров,

флюорографии, сроки вакцинации АДС; иметь сведения о вакцинации АДС, против гепатита В и кори, о ревакцинации гепатита В;

2. Обеспечить наличие в МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр» цветовой маркировки на мебели в учебных классах;

3. В МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр» обеспечить расположение интерактивных досок в кабинетах по центру фронтальной стены;

4. Обеспечить проведение ремонта стен, потолков и полов в помещениях МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр»;

5. Обеспечить в МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр» наличие исправных источников искусственного освещения;

6. МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр» обеспечить кабинеты начальных классов, лаборантскую кабинета химии и физики, кабинет биологии холодным и горячим водоснабжением.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ Горицкая СОШ «Образовательный центр»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области по адресу: Тверская область, г.Кашин, ул.Ленина, д.32/2

тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2022 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Яшина А.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » сентября 2021 г. А.С. Яшина
(подпись)

А.С. Яшина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: